

关于龙栖湾一期项目地下室集水坑压力水泵及相关材料采购公开比价文件答疑的回复（01）

一、第四章采购清单中，压力表的表面是多大？丝口是多大？是否需要提供宜宾质量监督局检定证书？

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂定数量	不含税单价 (元)	不含税总价 (元)	备注	品牌
1	压力表	16公斤压	个	25				

回复：压力表表盘直径 100mm；丝口为 1/2 丝口；需要提供宜宾质量监督局检定证书。

二、第四章采购清单中，这里的盘管是否是指压力表缓冲弯？材质是否为不锈钢？丝口是多大？

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂定数量	不含税单价 (元)	不含税总价 (元)	备注	品牌
2	盘管	16公斤压	个	25				

回复：盘管是压力表缓冲弯；材质不是不锈钢，丝口为 1/2 丝口。

三、第四章采购清单中，软接头法兰盘为不锈钢还是碳钢？

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂定数量	不含税单价 (元)	不含税总价 (元)	备注	品牌
3	橡胶软接头	DN80, 16公斤压	个	25				

回复：软接头法兰盘为碳钢。

四、第四章采购清单中，是否是消声止回阀还是旋启式止回阀，或者是其他止回阀？备注要求提供自贡自高、鑫鸿



泽、太谷品牌，其中自贡自高厂家出厂的阀门价格太高，已超出预算，鑫鸿泽品牌在网上经查询没有这个品牌，太谷是个地名也没有这个品牌，可否提供鑫鸿泽和太谷品牌的阀门厂全称。

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂定数量	不含税单价(元)	不含税总价(元)	备注	品牌
5	止回阀	DN80	个	25				自贡自高、鑫鸿泽、太谷

回复：止回阀为旋启式止回阀；鑫鸿泽生产厂家：成都鑫鸿泽环境科技有限公司；太谷品牌生产厂家：太谷县谷字阀门厂。该项品牌或生产厂家有新增，详见关于龙栖湾一期项目地下室集水坑压力水泵及相关材料采购公开比价文件的补遗（01）。

五、第四章采购清单中，闸阀是明杆还是暗杆？备注要求提供自贡自高、鑫鸿泽、太谷品牌，其中自贡自高厂家出厂的阀门价格太高，已超出预算，鑫鸿泽品牌在网上经查询没有这个品牌，太谷是个地名也没有这个品牌，可否提供鑫鸿泽和太谷品牌的阀门厂全称。

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂定数量	不含税单价(元)	不含税总价(元)	备注	品牌
6	闸阀	DN80	个	25				自贡自高、鑫鸿泽、太谷

回复：闸阀是明杆闸阀；鑫鸿泽生产厂家：成都鑫鸿泽环境科技有限公司；太谷品牌生产厂家：太谷县谷字阀门厂。该项品牌或生产厂家有新增，详见关于龙栖湾一期项目地下室集水坑压力水泵及相关材料采购公开比价文件的补遗（01）。

六、第四章采购清单中，长度是多少？是镀锌还是普通碳钢？

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂定数量	不含税单价 (元)	不含税总价 (元)	备注	品牌
14	螺丝	∅ 12	套	1000				

回复：螺丝长度 7cm；材质为镀锌。

七、第四章采购清单中，是否需要配耦合装置，在设计明 3.5 中说明需带耦合装置？

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂定数量	不含税单价 (元)	不含税总价 (元)	备注	品牌
19	压力水泵	4.0KW	台	18				上海海澄、上海人民、上海阳光

回复：压力水泵需要配耦合装置。该项品牌或生产厂家有新增，详见关于龙栖湾一期项目地下室集水坑压力水泵及相关材料采购公开比价文件的补遗（01）。

八、第四章采购清单中，是否需要配耦合装置，在设计说明 3.5 中说明需带耦合装置？



序号	材料名称	规格、型号	单位	暂定数量	不含税单价 (元)	不含税总价 (元)	备注	品牌
20	压力水泵	1.5KW	台	7				上海澄、上海人民、上海阳光

回复：压力水泵需要配耦合装置。该项品牌或生产厂家有新增，详见关于龙栖湾一期项目地下室集水坑压力水泵及相关材料采购公开比价文件的补遗（01）。

本次答疑回复文件在《四川港荣恒创城市建设发展集团有限公司企业官网》、《宜宾港博建筑工程有限公司企业官网》发布。请各潜在报价人到港腾国际汽车城四楼经营业务部领取纸质版答疑回复文件。

四川港荣恒创城市建设发展集团有限公司

2022年3月11日

